

Afspraken Bevestiging (ten behoeve van het veilig werken nabij aardgastransportleidingen van Gasunie)

Gegevens aannemer

Naam aannemer _____

Adres _____

Plaats _____

Werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden _____

Locatie werkzaamheden _____

Geplande startdatum _____

Geplande einddatum _____

Leiding- en tekeninggegevens

Leiding/BKL-nummer _____

Checklist

	Ja	Nee		Nr
Dossier aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nr	_____
Klic-melding ontvangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nr	_____
Tracé uitgezet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werkorder	_____
Toezicht georganiseerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Afspraken

Geldig N.v.t.

1. De werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden onder toezicht van Gasunie personeel.
2. Graven boven of nabijmeter aan weerszijden van de leiding is alleen toegestaan onder toezicht van Gasunie personeel, dit geldt ook voor het maken van proefsleuven.
3. Bij aanleg van kabels, leidingen of drainage moet de tussenruimte 50 cm bedragen en bij parallellegging 1 meter. (dit geldt voor situaties waarbij de diameter van de grootste leiding kleiner dan DN 400 is)
4. Boringen en persingen minimaal 5 meter afstand (in alle richtingen).
5. Zwaar transport over de leiding is alleen toegestaan indien een vrij dragende constructie van draglineschotten over de leiding is aangebracht ("sandwich-constructie").
6. Zwaar transport over de leiding is alleen toegestaan indien er rijplaten over de leiding zijn aangebracht.
7. Het bloot komen te liggen van de leiding dient vermeden te worden. Indien deze toch bloot komt moet deze tegen UV beschermd worden. Bij overspanning van meer dan 4 meter dient de leiding in overleg opgehangen te worden.
8. Geen diep wortelende beplanting in strook van 4 meter / 5 meter aan weerszijden van hart leiding (lijst evt. beschikbaar).
9. Opslag van grond en/of materiaal is in de 4 meterstrook / 5 meterstrook aan weerszijden van hart leiding niet toegestaan.
10. Minimaal 2 dagen voor bereiken tracé Gasunie bellen voor toezicht
11. De voorgenomen werkzaamheden vereisen eerst vooroverleg (tracébeheerder _____ tel: _____)
12. Wanneer geplaatste markeringen zijn verdwenen dient contact opgenomen te worden met de toezichthouder. In geen geval zelf herplaatsen.
13. Mechanisch graven binnen een afstand van minder dan 50 cm rondom de leiding en het mechanisch vrijgraven van een afsluiterschema is niet toegestaan.
14. Bij overdracht van werk dit formulier mede overdragen en contact opnemen met Gasunie
15. Bij veroorzaken schade: Lichte schade; stop werk en bel 050-5211500. Ernstige schade; neem 50 meter afstand, vermijd ontsteking binnen 50 meter en bel 050-5211500. Aardgaslek; zorg dat iedereen minstens 300 meter afstand neemt, vermijd ontsteking binnen 50 meter en bel 050-5211500.

Specifieke afspraken/opmerkingen

Accordering namens aannemer

Naam _____

Tel. _____

Paraaf _____

Datum _____

Accordering namens Gasunie

Naam _____

Tel. _____

Paraaf _____

Datum _____